

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	CR60
2. Beoogd(e) gebruik(en):	Ronde brandklep voor gebruik ter hoogte van een scheidingsconstructie voor het behouden van brandcompartimentering in HVAC-systemen.
3. Fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument; aangemelde instantie(s) / Europese technische beoordeling, technische beoordelingsinstantie, aangemelde instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid:	EN 15650:2010, BCCA met identificatienummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.02-2517
6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 15650:2010	(Brandweerstand volgens EN 1366-2 en classificatie volgens EN 13501-3)

Essentiële kenmerken					Prestaties
Gamma	Wandtype	Wand	Afdichting	Installatie	Classificatie
Ø 100-125-150-160-180-200-250-300-315 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100mm	Mortel / Gips	1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gecoate steenwol + coating ≥ 150kg/m <sup>3</sup>	1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
			Gegalvaniseerd kanaal + gecoate steenwol ≥ 150 kg/m <sup>3</sup> 1x60mm	2	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
			Gegalvaniseerd kanaal + gecoate steenwol ≥ 150 kg/m <sup>3</sup> 2x50mm	2	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
			Gegalvaniseerd kanaal + gecoate steenwol ≥ 150 kg/m <sup>3</sup> 2x50mm+ mortel	2	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
			Gegalvaniseerd kanaal + GEOFLAM® F 45mm + mortel	2	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 100mm	Mortel	3	EI 90 (h <sub>0</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gecoate steenwol + coating ≥ 150kg/m <sup>3</sup>	3	EI 90 (h <sub>0</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100mm	Gips	1	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gecoate steenwol + coating ≥ 150kg/m <sup>3</sup>	1	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
			Gegalvaniseerd kanaal + gecoate steenwol ≥ 150 kg/m <sup>3</sup> 1x60mm	2	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metal stud gipsplatenwand Type F (EN 520) ≥ 100mm	Gips	1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
Gecoate steenwol + coating ≥ 150kg/m <sup>3</sup>			1	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
Gegalvaniseerd kanaal + gecoate steenwol ≥ 150 kg/m <sup>3</sup> 2x50mm			2	EI 90 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (300 Pa)	
Ø 100-125-150-160-180-200-250 mm	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100mm	Steenwol ≥ 40 kg/m <sup>3</sup> + afdekplaten	1	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
CR60+CR-1s/-1s Ø 100-125-160-200-250-315 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100mm	Niet van toepassing	4	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 100mm	Niet van toepassing	4	EI 60 (h <sub>0</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
			Niet van toepassing	4	EI 90 (h <sub>0</sub> i → o) S - (500 Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100mm	Niet van toepassing	4	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)
	Asymmetrische flexibele wand (schachtwand)	Metal stud gipsplatenwand Type F (EN 520) ≥ 80mm	Niet van toepassing	4	EI 60 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S - (500 Pa)

Geharmoniseerde norm  
EN 15650:2010

1	Installatiemethode: ingebouwd, 0-360°. Minimum afstand toegestaan met as tot 45°.	
2	Installatiemethode: montage op afstand, 0/180°. Minimum afstand toegestaan.	
3	Installatiemethode: ingebouwd, 0-360°. Minimum afstand toegestaan.	
4	Installatiemethode: opbouw, 0/180° (500 Pa), 0-360° (300 Pa). Minimum afstand toegestaan met as tot 45°.	

Nominale activeringscondities/gevoeligheid:	Geslaagd
Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd	Geslaagd
Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen	MFUS - 50 cycli; MMAG - 300 cycli; B(L)F(T) - 10000 cycli; BFL(T) - 10000 cycli; ONE - 10000 cycli; UNIQ - 300 cycli
Duurzaamheid van de reactievertraging:	Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:	Geslaagd
Bescherming tegen corrosie volgens EN 60068-2-52	Geslaagd
Luchtdichtheid (lekkage over tunnel) volgens EN 1751:	≥ klasse C

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
**Frank Verlinden**, Product Manager

*Frank Verlinden*

Oosterzele, 08/2017

